

Osservazioni precise da parte delle Organizzazioni Sindacali del Personale

# Tutto quello che non va fra le mura del carcere della Città Megarese

Elencate di seguito le osservazioni formulate dal Sindacato, sia in termini di richiesta di interventi che di semplici

*Sollecitato anche un sopralluogo di tecnici*

*destinati alle docce dei reclusi*



Sopra, l'ingresso di una cella.

l'acqua in quantità proporzionata alle varie esigenze dell'utenza tra cui quelle igienico-sanitarie (si ricorda che la C.R. di Augusta ad oggi ospita circa 600 detenuti a fronte di una capienza decisamente minore). Impianto antincendio: grave inadeguatezza e rischio di mal funzionamento in caso di bisogno con seri ed irreparabili pericoli per persone e cose. Docce detenuti. Problemi igienico sanitari e rilievi da parte dell'Asl.

le cose, per tentare di offrire soluzioni al disagio che, presso al Casa di Reclusione megarese, interessa l'utenza che, molto, di riflesso, il Personale di Servizio. Sostituzione quadri elettrici BT2 BT4 BT 4<sup>e</sup> BT5.

Sostituzione dei quadri elettrici sezioni detentive: serio pericolo per le persone. Sostituzione quadro elettrico ascensore reparto detentivo: indispensabile;

Monitoraggio alle apparecchiature della cabina elettrica MT/ BT :urgentissimo per serio rischio di blocco totale dell'impianto elettrico;

Realizzazione c/o la lavanderia di un impianto vapore indispensabile per la sterilizzazione in caso di presenza di detenuti con malattie infettive (cosa già verificatasi più volte negli ultimi anni). Problemi di perdita di vapore dalla linea principale della caldaia. Riparazione (o sostituzione) caldaia riscaldamento, da tempo mal funzionante (trattasi di un problema che ingenera lagnanze continue da parte dell'utenza specie nel periodo invernale). Svuotamento da acque nere dei locali sotterranei, dove la situazione è decisamente precaria ed il rischio di cedimenti strutturali è alto.

Verifica dei quadri elettrici centrale idrica e termica, pericolo per le persone e per l'impianto.

Serbatoi accumulo rete idrica, problema che necessita di intervento urgente per via delle gravi conseguenze di carenza idrica che l'inefficienza dell'impianto potrebbe causare; si ritiene necessari intervenire per la risoluzione del detto problema prima del periodo estivo per soddisfare un' erogazione